

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
Старозятцинская средняя общеобразовательная школа  
427112, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Старые Зятцы,  
ул. Октябрьская, д.10 ИНН 1824003308 тел.(34162) 4-31-56, e-mail: [stz1866g@gmail.com](mailto:stz1866g@gmail.com)

Исх.72 от 12.08.2024 г.

Заместителю начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Игринского  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по УР  
Воронцову Андрею Дмитриевичу  
От Нечунаевой Татьяны Николаевны

Ответ на Предостережение от «30» июля 2024 г. №2407/005-18/226/ПНН

Уважаемый Андрей Дмитриевич!  
На Предостережение поясняем следующее:

Составлена дорожная карта в целях устранения нарушений.

1. Приглашены специалисты ООО «Энергия» для разъяснения ситуации о низком уровне давления в системе водопровода и пожарных кранов.
2. В связи с тем что система водопровода и пожарных кранов объединены, установка насоса создает проблему в виде срыва кранов. В самой водопроводной системе при поступлении в здание давление не соответствует норме.
3. На имя начальника УНО направлено письмо, о выделении средств о проведении отдельного противопожарного водопровода.
4. На имя главы района, Леконцеву А.В. направлено письмо о создавшейся ситуации, для решения вопроса с ООО «Энергия» о поднятии давления в водопроводной системе при поступлении в здание.

с приложением документов:

- Акт о проверке давления противопожарного водопровода
- Предостережение.

И.о. директора



Нечунаева Т.Н.